

Abschirmwirkung
geprüft



Bestätigung unter:
www.IGEF.info



Internationale Gesellschaft für Elektromog-Forschung IGEF Ltd.

International Association for Electromog-Research IGEF Ltd.

ZERTIFIKAT

Die Ergebnisse der vorliegenden Messungen zur Ermittlung der Schirmdämpfung gegen elektromagnetische Wellen ergaben, dass das Produkt

>RHEINZINK-Dach-Fassadensystem aus Titanzink<
(IGEF-ID: ARH150720-00)

die von außen auftreffenden elektromagnetischen Wellen im Frequenzbereich von 20 kHz bis 4 GHz um mindestens 99,999% abschwächt. Eine situationsbedingte Überprüfung ist empfehlenswert. Die Anforderungen der Internationalen Gesellschaft für Elektromog-Forschung IGEF werden erfüllt. Die Gültigkeit dieses Zertifikats kann im Internet auf der Website www.igef.info überprüft werden. Die Voraussetzungen für die Verleihung des IGEF-Prüfsiegels sind einmal jährlich nachzuweisen.

20.07.2018

Wulf-Dietrich Rose

Präsident der Internationalen Gesellschaft
für Elektromog-Forschung IGEF Ltd.

The company head office is located in Birmingham/GB. Entered in the company register for England and Wales under no. 7124301. IGEF certification body Tenerife/España
Company director IGEF Ltd.: Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose - www.IFEECT.info - E-Mail: info@IFEECT.info - Certification confirmation: www.IGEF.info